

POŽÁRNÍ OCHRANA

Zpracováno dle znění zákona o požární ochraně č.133/1985 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb.

- I. Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob
- II. Základní povinnosti fyzických osob
- III. Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce
- IV. Pomoc při zdolávání požárů
- V. Požární poplachové směrnice
- VI. Podmínky požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím nebo při svářečských pracích
- VII. Požárně bezpečnostní řád
- VIII. Chování při požáru

Datum vyhotovení : **15. září 2004**

Platnost od : **1. října 2004**

Účinnost : **Pro objekty Obce Kladno**

Dokumentaci zpracoval: **Ing. Pavel Vtípil – Š - OZO - 59/04; PREPO - TEAM s.r.o.
Smetanova 568, 539 73 Skuteč
tel. : 469 350 272; fax. : 469 350 340**

Dokumentaci schválil : **Oldřich Pavlík – starosta obce**

V Kladně dne 29. 9. 2004



.....
podpis a razítko

**OBE CNÍ ÚŘAD
KLADNO
539 01 HLINSKO**

I.

Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob

(§ 5 zákona č.133/1985 Sb. o PO)

1) Tyto osoby jsou povinny

- a) obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů, lze instalovat a používat pouze schválené druhy,
- b) vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktvodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládnutí požárně bezpečnostních zařízení,
- c) dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
- d) označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,
- e) pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1), technika požární ochrany (§ 11 odst. 2) nebo preventisty požární ochrany (§ 11 odst. 6) dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady,
- f) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření,
- g) poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
- h) bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají.

2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.

II.

Základní povinnosti fyzických osob

(§ 17)

1) Fyzická osoba je povinna

- a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,
- b) zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,
- c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
- d) obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky PO v rozsahu stanoveném zákonem,
- e) zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,
- f) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdoání požáru a pro záchranné práce,
- g) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení pož. technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
- h) oznamovat bez odkladu územně příslušnému HZS každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,
- i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

2) Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

3) Fyzická osoba nesmí

- a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku PO nebo zneužít linku tísňového volání,
- b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy,
- c) poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
- d) omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,
- e) používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,
- f) provádět vypalování porostů.

4) Fyzická osoba je povinna umožnit výkon státního požárního dozoru podle § 35 a ve stanovené lhůtě splnit opatření uložená orgánem státního požárního dozoru.

III.

Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce

(§ 11)

(1) Vytvářením podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce se rozumí souhrn organizačních, a popřípadě i technických opatření umožňujících při využití existujících předpokladů, zejména stavebně technických, provedení rychlého a účinného zásahu, evakuace osob, zvířat a materiálu a záchranných prací.

(2) K provedení rychlého a účinného zásahu podle odstavce 1 zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby

- a) bylo zřetelně označeno číslo tísňového volání (ohlašovny požárů), popřípadě uvedeny další pokyny ke způsobu ohlášení požáru ve všech objektech, kde provozují činnosti; právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím zveřejňují požární poplachové směrnice,
- b) byl umožněn přístup ke spojovacím prostředkům, zabezpečena jejich provozuschopnost a použitelnost pro potřeby tísňového volání,
- c) byly dodrženy trvale volné průjezdné šířky příjezdových komunikací nejméně 3 m k objektům, k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů,
- d) bylo provedeno označení a umožněno použití nástupních ploch pro požární techniku a požárních výtahů,
- e) byla zajištěna trvalá použitelnost vnitřních a vnějších zásahových cest (např. požární výtahy, požární žebříky) a trvale volný přístup k zařízení pro zásobování požární vodou,
- f) byla označena rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody, plynu, produktovodů, uzávěry rozvodů ústředního topení.

(3) K provedení evakuace osob, zvířat a materiálu a k provedení záchranných prací podle odstavce 1 zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby

- a) byly označeny nouzové (únikové) východy, evakuační výtahy a směry úniku osob ve všech objektech, kde se při provozovaných činnostech může vyskytovat veřejnost nebo osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu; toto označení nemusí být provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné a dostupné z každého místa,
- b) byly trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce,
- c) chráněné únikové cesty a všechny jejich součásti nebyly využívány způsobem zvyšujícím požární riziko.

IV.

Pomoc při zdolávání požárů

Osobní pomoc (§ 18)

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru

- a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
- b) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
- c) ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,
- d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce.

Věcná pomoc (§ 19)

Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.

Vynětí z povinnosti poskytnout osobní a věcnou pomoc (§ 20)

1) Povinnost poskytovat pomoc uvedenou v § 18 a 19 se nevztahuje na

- a) útvary a vojáky ozbrojených sil České republiky, útvary a příslušníky Policie České republiky, Bezpečnostní informační služby a Vězeňské služby, jestliže by poskytnutím pomoci byl vážně ohrožen důležitý zájem služby,
- b) právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti veřejné hromadné dopravy, energetiky a spojů a jejich zaměstnance, jestliže by poskytnutí pomoci mohlo mít za následek závažnou poruchu provozu u těchto právnických osob a podnikajících fyzických osob, nebo jiný závažný následek,
- c) právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti zdravotnictví a jejich zaměstnance, jestliže by poskytnutím pomoci bylo vážně ohroženo plnění úkolů podle zvláštních předpisů.

2) Fyzická osoba není povinna poskytnout pomoc uvedenou v § 18 a 19, jestliže jí v tom brání důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.

Náhrada ušlého výdělku (§ 20a)

- 1) Poskytne-li fyzická osoba, která podniká nebo je samostatně výdělečně činná, osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce, náleží jí náhrada ušlého výdělku v prokázané výši.
- 2) O náhradě rozhoduje a tuto poskytuje hasičský záchranný sbor kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl. Náhradu je nutno uplatnit do tří měsíců, nejpozději však do dvou let ode dne vzniku nároku, jinak tento nárok zanikne.

Náhrada výdajů (§ 21)

- 1) Jestliže jsou s poskytnutím věcné pomoci spojeny výdaje, patří tomu, kdo je poskytl, náhrada výdajů. Právo na náhradu výdajů může oprávněný uplatnit do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do dvou let od jejich vzniku; jinak toto právo zanikne. Právo na náhradu výdajů se uplatňuje u hasičského záchranného sboru kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl. Hasičský záchranný sbor kraje o náhradě výdajů rozhoduje a tuto náhradu poskytuje.
- 2) Jestliže právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba poskytly věcnou pomoc při zdolávání požárů jiné právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, mají právo na náhradu výdajů s touto pomocí spojených. Náhradu výdajů poskytuje ten, komu byla věcná pomoc poskytnuta.
- 3) Ustanoveními odstavců 1 a 2 není dotčeno právo na náhradu škody.

Vstup na nemovitosti (§ 22)

- 1) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení opatření nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě k provedení jiných záchranných prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku, odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich částí nebo porostů. O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel zásahu.
- 2) Je-li to nezbytně nutné pro účely cvičení jednotky požární ochrany, vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost; o tomto vstupu musí být hasičským záchranným sborem kraje nebo obcí, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, předem uvědoměn, a to nejméně 24 hodiny před zahájením cvičení. Přitom se musí dbát, aby cvičením jednotky požární ochrany bylo co nejméně rušeno užívání nemovitosti a aby nevznikly škody, kterým lze zabránit.
- 3) Nesouhlasí-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti se vstupem na nemovitost podle odstavce 2, rozhodne hasičský záchranný sbor kraje nebo obec, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, o tom, zda vstup na nemovitost je pro cvičení této jednotky nutný. To neplatí, jde-li o obydlí, kam lze vstupovat jen s předchozím souhlasem vlastníka nebo uživatele.

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE

a) **Osoba, která zpozoruje požár**, je dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně povinna provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, ohlásit neodkladně požár na ohlašovnu požárů Hasičského záchranného sboru.

Případný požár se hlásí na telefonním čísle 150.

b) **Požární poplach pro zaměstnance se vyhláší voláním " HOŘÍ ".**

c) **Postup osob při vyhlášení požárního poplachu :**

- zajistit evakuaci osob ze zasaženého úseku, následně zajistit evakuaci materiálu a všech hořlavých látek, současně zabezpečit přístupové a únikové cesty, dále se podřídí příkazům velitele zasahujících požárních jednotek.

- všechny osoby jsou povinny uposlechnout příkazů příslušníků zasahujících jednotek.

- v případě, že rozsah požáru by ohrozil životy osob provádějících hasební zásah a eventuálně jiné záchranné práce na majetku, musí tyto osoby okamžitě opustit budovu; největší pozornost musí být věnována záchraně lidských životů !

d) **Telefonní číslo ohlašovny požárů 150**

e) **Telefonní čísla :** - Hasičský záchranný sbor
požární stanice Hlinsko 469 311 600

- Policie ČR 158

- obvodní oddělení Hlinsko 469 311 333

- Linka tísňového volání 112

- Lékařská pomoc 155

- lék. pohotovostní služba 469 311 444

- Letecká záchr. služba HK 495 755 222

f) **Telefonní čísla :** - Pohotovost VČE 125 55

- Pohotovost voda 469 311 494

- Pohotovost plyn 1239

Datum vyhotovení : 15. září 2004 Platnost od : 1. října 2004

Účinnost : Pro objekty Obce Kladno

Dokumentaci zpracoval: Ing. Pavel Vtípil – Š - OZO - 59/04; PREPO - TEAM s.r.o.
Smetanova 568, 539 73 Skuteč, tel. : 469 350 272; fax. : 469 350 340

Dokumentaci schválil : Oldřich Pavlík – starosta obce

V Kladně dne 29. 9. 2004

.....
podpis a razítko

zpracoval: PREPO - TEAM s.r.o., Smetanova 568, 539 73 Skuteč, tel. 469 350 272, fax. 469 350 340

VII.

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech s nebezpečím vzniku požáru nebo při svářečských pracích

a) Vztahují se na tyto práce:

- 1) např. ohřev plamenem a elektrickým obloukem, řezání a broušení kotoučovými bruskami, nahřívání izolací aj. materiálů propanovým hořákem, spalování odpadu a jiné používání otevřeného plamene, svícení svíčkami apod.,
- 2) tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, elektrickým odporem, laserem, plazmou, aluminotermicky, jako i pájení a ohřívání benzínovým či elektrickým pájedlem a svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle vyhl. č. 87/2000 Sb..

Pro provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím podle bodu a1) musí být vystaven "příkaz pro práce s nebezpečím vzniku požáru",

při provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím podle bodu a2) musí být písemně stanovena „zvláštní požárně bezpečnostní opatření“.

b) Osoby oprávněné vystavit doklad o zvláštních požárně bezpečnostních opatřeních

1. Stanovit požárně bezpečnostní opatření ("příkaz pro práce s nebezpečím vzniku požáru" nebo „zvláštní požárně bezpečnostní opatření“ – dále jen „doklad“) pro tyto práce jsou oprávněni vedoucí zaměstnanci, kteří absolvovali školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně.
2. V případě, že práce bude prováděna vlastními zaměstnanci, vystaví doklad pro tyto práce vedoucí zaměstnanec, jehož podřízení zaměstnanci budou práce vykonávat.
3. Pokud sváření budou vykonávat zaměstnanci jiné (cizí) firmy, musí být pracoviště zástupci této firmy, na kterém se sváření bude prováděny, prokazatelně předáno odpovědným vedoucím zaměstnancem. Jestliže pracoviště není možné prokazatelně předat, zajistí vystavení dokladu ten vedoucí zaměstnanec, na jehož pracovišti (pracovištích) se budou tyto práce provádět.
4. V případě provozní nehody (havárie) nebo poruchy technického zařízení a následných oprav vystavuje doklad o požárně bezpečnostních opatřeních ten zaměstnanec, který zajišťuje bezporuchový chod pracoviště, na kterém k nehodě nebo poruše došlo.

c) Doklad o požárně bezpečnostních opatřeních

Stanovení požárně bezpečnostních opatření musí mít písemnou formu (viz příloha). Platnost vydaného dokladu je omezena na 24 hodin ode dne a hodiny zahájení prací. Doklady musí být archivovány nejméně 1 rok po ukončení jejich platnosti u vedoucího (nebo pověřeného zaměstnance), který je vystavil.

d) Povinnosti vedoucího zaměstnance, který vystavuje doklad

1. Před vystavením dokladu se musí přesvědčit, že zaměstnanec (zaměstnanci) provádějící potřebné práce mají potřebnou kvalifikaci.
2. Před zahájením prací provede fyzickou kontrolu místa práce a jeho okolí. Na základě této kontroly vyplní dvojmo doklad (viz. příloha) a stanoví v něm požárně bezpečnostní opatření, určí zaměstnance provádějící požární asistenční i následný dohled při provádění prací a určí komu bude nahlášeno ukončení prací. Dále určí zaměstnance, kteří zajistí provedení opatření stanovených v dokladu.
3. V případě, že byla provedena všechna opatření uvedená v dokladu, zajistí podepsání dokladu zaměstnancem, který bude práce provádět a zaměstnanci, kteří budou provádět stálý dohled a následný dohled. Zároveň zajistí nebo provede prokazatelné seznámení (s podpisem do dokladu) zaměstnanců, kteří budou provádět stálý a následný dohled, s jejich povinnostmi. Originál dokladu poté předá zaměstnanci, který bude práce provádět.
4. Po skončení prací provede kontrolu místa práce (popř. jím pověřený oprávněný zaměstnanec, který prokazatelně potvrdil v dokladu převzetí povinností vystavovatele) a případně stanoví další opatření. Výsledek kontroly zapíše do dokladu jako následnou kontrolu v nulté hodině a potvrdí ji svým podpisem.
5. V případě, že práce nebudou ukončeny ve směně, v které byly zahájeny, předá vystavovatel dokladu povinnosti zaměstnanci rovněž oprávněnému vystavovat doklad, a který převzetí povinností prokazatelně potvrdil v dokladu.

e) Povinnosti zaměstnance, který provádí sváření

1. Zaměstnanec, který provádí práce (dále jen „zaměstnanec provádějící práce“) musí mít příslušnou kvalifikaci pro provádění daných prací (např. platný svářečský průkaz).
2. Zkontroluje, zda jsou provedena všechna opatření uvedená v dokladu a zda je doklad podepsán zaměstnancem, který je oprávněn jej vystavit. Potom doklad podepíše a může zahájit práce.
3. Doklad musí mít po celou dobu provádění prací u sebe na pracovišti, kde se práce provádějí.
4. Pokud stálý požární dohled bude nucen opustit pracoviště, zaměstnanec provádějící práce musí ihned přerušit provádění prací do doby, než bude stálý dohled opět na pracovišti přítomen.
5. Po ukončení prací nahlásí ukončení prací osobně určené v dokladu a předá, po provedení kontroly pracoviště v nulté hodině, pracoviště a doklad vystaviteli příkazu nebo jeho nástupci, který byl dodatečně do dokladu zapsán.

f) Povinnosti zaměstnanců při provádění stálého (asistenčního) požárního dohledu

1. Zaměstnanec, který provádí stálý požární dohled při výkonu prací musí být prokazatelně seznámen s pracovištěm, kde se budou tyto práce vykonávat, se svými povinnostmi a s používáním hasebních prostředků, které má k dispozici při výkonu stálého dohledu.
2. Seznámit se s charakterem prováděných prací, pracovištěm, kde se budou práce provádět a se zvláštními požárně bezpečnostními opatřeními stanovenými v dokladu.
3. Při provádění popř. i přerušení prací musí neustále sledovat pracoviště a zvláštní pozornost věnovat sousedním místům bezprostředně nad a zejména pod místem provádění prací.
4. Musí mít u sebe připravené nejméně dva přenosné hasicí přístroje s vhodnou náplní, z toho jeden musí být práškový s objemem min. 5 kg hasiva, eventuálně další určené hasební prostředky pro případný okamžitý zásah.
5. V případě vzniku požáru provede ihned zásah připravenými hasebními prostředky. Pokud přesto dojde k rozvoji požáru, postupuje dále podle požární poplachové směrnice.
6. Nesmí se zabývat ničím jiným než dohledem (s výjimkou prací, kdy hrozí jiné akutní nebezpečí).
7. Kontroluje dodržování bezpečnostních a protipožárních opatření a předpisů a jsou-li porušovány, nařídí jejich nápravu, event. i zastavení prací.
8. Musí-li pracoviště náhle opustit, nařídí zastavení prací.
9. Zajistí, aby při svém vystřídání byl nový zaměstnanec vykovávající stálý dohled zapsán do dokladu a náležitě poučen zaměstnancem vydávajícím doklad.
10. Po ukončení prací prohlédne místo, kde se práce prováděly i jeho okolí. V případě zjištění závad je odstraní, pokud je to v jeho silách, nebo je nahlásí zaměstnanci, který vystavil doklad.

g) Povinnosti zaměstnanců po ukončení prací (následného požárního dohledu)

1. Zaměstnanec, který provádí následný dohled po ukončení prací musí být prokazatelně seznámen s pracovištěm, kde se tyto práce vykonávaly, se svými povinnostmi a s používáním hasebních prostředků.
2. Na místě, kde byly prováděny práce, provádí dohled po dobu nejméně 8 hodin po ukončení prací a to buď nepřetržitě nebo v intervalu stanoveném zaměstnancem, který vydal doklad. Provedenou kontrolu vždy zapíše a potvrdí svým podpisem do dokladu. Pokud zjistí nedostatky, snaží se je odstranit, není-li to v jeho možnostech, nahlásí je po skončení následného dohledu (pokud hrozí nebezpečí z prodlení tak ihned) zaměstnanci, který vystavil doklad.
3. Musí mít k dispozici alespoň jeden přenosný hasicí přístroj s vhodnou náplní o objemu hasiva min. 5 kg (v případě prášku nebo CO₂) nebo 9 litrů (v případě vody nebo pěny).
4. V případě vzniku požáru provede zásah připravenými hasebními prostředky. Pokud přesto dojde k rozvoji požáru, postupuje dále podle požární poplachové směrnice.

5. Po skončení doby stanovené pro výkon následného dohledu nahlásí ukončení své činnosti osobě určené v dokladu a zajistí, aby tento byl předán zaměstnanci, který jej vystavil.
6. Od následného požárního dohledu je možné upustit, je-li místo prací vybaveno funkční elektrickou požární signalizací a stabilním hasicím zařízením.

h) Minimální bezpečnostní a protipožární opatření, která musí být učiněna při provádění prací s nebezpečím vzniku požáru

1. V místě provádění prací musí být k dispozici dostatečné množství hasebních prostředků (přenosné, pojízdné nebo přívěsné hasicí přístroje, hydrantové systémy apod.), jejichž počet a druhy určí zaměstnanec, který vystavil příkaz na práce se zvýšeným požárním nebezpečím.
2. V okruhu minimálně 10 metrů všemi směry od místa provádění prací musí být odstraněny hořlavé látky, které by se mohly vznítit v důsledku iniciace teplem, jiskrou, okují apod. Pozornost je nutno věnovat místům nad a zejména pod místem provádění prací.
3. Pokud nelze odstranit hořlavé látky z prostoru uvedeného v bodě 2, je nutno zajistit jejich zakrytí nehořlavou a tepelně izolující příkrývkou (nebo jiným vhodným materiálem) popř. zajistit jiný vhodný způsob (např. pravidelné skrápění vodou tak, aby hořlavé předměty nebo izolující materiál byly neustále vlhké).
4. V případě, že práce budou prováděny v prostředí, kde je riziko požáru nebo výbuchu hořlavých prachů, musí být provedeno řádné skropení místa práce a jeho okolí vodou, v okruhu 15 metrů, a to všemi směry. Skrápění se musí pravidelně opakovat, aby skrápěná místa byla neustále vlhká. Dále musí být zajištěno, že se nevytvoří nebezpečná koncentrace hořlavých prachů v ovzduší (např. intenzivním větráním nebo zajištěním pravidelného měření koncentrace hořlavých prachů v ovzduší). Za nebezpečnou koncentraci se považuje dosažení 25 % hodnoty dolní meze výbušnosti.
5. V případě, že budou práce prováděny v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých kapalin nebo nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par je nutno provést i následující opatření:
 - a) Musí být zajištěno, že v prostoru provádění prací se nevytvoří nebezpečná koncentrace hořlavých plynů nebo par. Toho lze dosáhnout např. intenzivním větráním, zajištěním pravidelného měření koncentrace plynů nebo par v ovzduší (za nebezpečnou koncentraci se považuje dosažení 25 % hodnoty dolní meze výbušnosti), popř. proplachováním nebo naplněním uzavřeného prostoru inertním plynem (resp. vodou) při zajištění bezpečnosti zaměstnanců, kteří práce provádějí (např. pomocí dýchacích přístrojů a dalších ochranných prostředků).
 - b) Zbytky hořlavých kapalin musí být z místa práce důkladně odstraněny.

PŘÍKAZ

pro práce s nebezpečím vzniku požáru

(platnost příkazu je omezena na 24 hodin od zahájení prací)

Příkaz vystaven dne: vhod.

Pracoviště (přesné určení místa, kde se práce budou provádět):

Druh práce (popis vykonávané činnosti):

Zahájení práce dne vhod..

Jméno zaměstnance provádějícího práce..... podpis:

Nutná bezpečnostní a protipožární opatření:

Za zajištění bezpečnostních protipožárních opatření zodpovídá:

Jméno: podpis:

Stálý dohled: dne od do hod

jméno: podpis:

dne od do hod

jméno: podpis:

Následný dohled: dne od do hod

jméno: podpis:

dne od do hod

jméno: podpis:

Ukončení prací hlášeno komu: v hod dne

Ukončení následného dohledu hlášeno:..... v hod dne

Povinnosti vystavovatele příkazu převzal: jméno podpis:.....

od (datum a hodina):..... tel:

Ukončení práce:

dne: v hod podpis:.....
zaměstnanec provádějící práce

Příkaz

vystavil: jméno: funkce: tel: podpis:.....

Zvláštní požárně bezpečnostní opatření **pro svařování**

podle vyhl. č. 87 / 2000 Sb.

- a) přesné označení místa, kde se svařování provádí *) :
- b) přesné stanovení pracovního úkolu :
- c) určení technologie, která se použije :
- d) jmenovité určení svářečů s uvedením jejich dokladu o odborné způsobilosti:
- e) datum a čas zahájení svařování :
- f) datum a čas ukončení svařování :
- g) - podrobná specifikace potřebných požárně bezpečnostních opatření, kontrola jejich plnění :

- způsob prokazování plnění opatření včetně měření koncentrace hořlavých látek, prokázání jejich splnění :

*) svařováním se podle vyhl. 87/2000 rozumí : tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním, jakož i používání elektrických pájedel a benzínových pájecích lamp.

- uvedení jmen odpovědných osob a jmen osob určených k jejich provedení:

h) - určení formy požárního dohledu, počet osob, vymezení povinností, způsob seznámení s povinnostmi :

- uvedení jmen osob určených k výkonu požárního dohledu v průběhu svařování, při přerušení práce i po skončení svařování a jeho dokladování :

i) potvrzení toho, že účastníci svařování byli před jeho započítím seznámeni s požárně bezpečnostními opatřeními a osoby provádějící požární dohled s vymezenými povinnostmi :

_____ jméno	_____ podpis stvrzující seznámení
.....
.....
.....
.....
.....
.....

j) určení druhu a počtu hasicích prostředků :

k) uvedení jiných možností hašení v místě (např. existence stabilního hasicího zařízení, zařízení pro technologické hašení, přítomnost jednotky požární ochrany s příslušným technickým vybavením) :

l) jméno osoby, které se ohlásí skončení svařování :

m) místo a podmínky pro ukládání svařovací soupravy po dobu přerušení svařování a při předávání svářečského pracoviště :

n) jméno, funkce a podpis osoby, která příkaz vydala a datum, kdy byl příkaz vydán :

o) osoba, které byla uložena nějaká činnost, potvrdí splnění úkolu podpisem a uvede vždy čas a datum; předání nebo ohlašování činnosti (např. požární dohled, ohlášení skončení svařování) potvrdí podpisem předávající a přebírající, případně osoba ohlašující a osoba, které je činnosti ohlášena. U záznamů se uvede čas a datum :

<u>uložená činnost</u>	<u>odpovědná osoba</u>	<u>podpis</u>	<u>čas a datum</u>
.....
.....
.....
.....
.....
.....

<u>předání nebo ohlášení</u>	<u>podpis předávajícího</u>	<u>prebírajícího</u>	<u>čas a datum</u>
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Záznam

o provádění následného požárního dohledu po ukončení prací:

hodina, příp. datum	0	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
podpis násled. dohledu									

Ukončení následného dohledu: dne v hod

podpis:.....

Příkaz po ukončení následného dohledu převzal:

dne v hod

podpis:.....

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD

Nebezpečí vzniku požáru spočívá především v nedovolené manipulaci s otevřeným ohněm, hořlavými látkami, kapalinami apod. A dále v používání výhřevných těles, tepelných spotřebičů, jiskrových zdrojů a v nedodržení zákazu kouření.

Ke snížení požárního rizika je třeba dodržovat tyto zásady :

- 1) Dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v označených prostorách.
- 2) Přenosné hasící přístroje a nástěnné hydranty musí být stále přístupné a nesmějí být zarovnávány žádnými předměty, materiálem aj.
- 3) Rovněž tak i chodby, vstupy a průchody musejí být stále volné a nesmějí být zarovnávány nebo zužovány žádným materiálem ani zařízením.
- 4) Je zakázáno odkládat snadno hořlavé předměty a materiály do těsné blízkosti těles ústředního topení a elektrických akumulacních topidel.
- 5) Tepelné spotřebiče a jiskrové zdroje všech druhů a typů instalované z provozních a jiných důvodů musí být izolovány od hořlavých podlah a musí být zachována bezpečná vzdálenost vůči ostatním hořlavým předmětům a zařízením.
- 6) Při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace (návod výrobce na provoz, kontroly, údržbu, obsluhu apod.), se postupuje podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů.
- 7) Komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů. Čištění a kontrola komínů se zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.
- 8) V případě skladování hořlavých látek v půdních prostorách se za bezpečné považuje jejich umístění ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.
- 9) Ke skladování nebo ukládání hořlavých kapalin se používají pouze obaly, nádrže nebo kontejnery k tomuto účelu určené. Hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny se skladují pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny.
- 10) Hořlavé kapaliny nelze ukládat ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič.
- 11) Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže) se umísťují na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení.

Chování při požáru

Zachovejte klid

1. Ohlášení požáru



Při požáru volejte telefonní číslo:

150



KDO volá?
CO hoří?
KDE hoří?

2. Cesta do bezpečí



Zajistěte první pomoc raněným
Zavřete za sebou dveře
Jděte podle únikového značení
Řiďte se směrnicí!
Nepoužívejte výtah!

3. Hasicí technika



Používejte hasicí přístroje dle návodu